



**ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО»**

ул. М. Грузинская, д. 3, Москва, 123242
Телефон/факс: (495) 987-31-50
E-mail: info@nostroy.ru
<http://www.nostroy.ru>
ОКПО 94161063, ОГРН 1097799041482
ИНН/КПП 7710478130/771001001



№02-1672/12
от 06.09.12

Директору
ООО Издательство «БСТ»
Шпилевой Т.М.

Уважаемая Татьяна Михайловна!

Прошу внести прилагаемые поправки в макет СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011.

Приложение: Поправка к СТО НОСТРОЙ на 1 л. в 1 экз.

Директор Департамента
технического регулирования

С.В. Пугачев

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Освоение подземного пространства

УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ИНЪЕКЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТО НОСТРОЙ 2.3.18-2011

ПОПРАВКА

Количество листов – 1 лист

1. В пункте 5.2.1 после слова «стадию» исключить запятую и текст до конца предложения. Вместо них записать «(рабочий проект).»
2. В примечании к пункту 6.5.1 и в пункте 6.5.7 вместо числа «40» записать число «20».
3. В пункте 6.5.4 в первом абзаце исключить слова «на расстоянии примерно от 250 до 350 мм от монитора», а вместо числа «0,7» записать «0,8».
4. В пункте 6.5.4 во втором абзаце после слова «струей» все слова до текста «от 1,5 до 2,0 м.» исключить и вместо них записать слова «с образованием грунтоцементной сваи из укрепленного грунта диаметром».

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента
технического регулирования
Национального объединения
строителей


С.В. Пугачев

августа 2012 года

Разработчик:

Филиал ОАО ЦНИИС НИЦ
«Тоннели и метрополитены»

Директор Филиала


Е.В. Щекудов

августа 2012 года

Ведущий специалист
Департамента техрегулирования
В.А. Бородин

